計 量 証 明 書

No. J2200044 - 001
2022 年 10 月 11 日

株式会社 富士企画　環境公害分析センター　様

計量証明事業者
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社
計量証明事業所
環境計量証明事業所 長野県登録環境第66号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
環境計量士　萩野谷久美子

依頼者	株式会社 富士企画　環境公害分析センター　山梨県甲府市青葉町4-9		
施設名又は	高野産業		
試料名	放流水		
採取場所名	最終放流口		
採取者	望月雄一郎　（所属）環境未来株式会社		
採取日時	2022 年 9 月 26 日（13 時 30 分）	受付年月日	2022 年 9 月 26 日
天候	晴	採取時の温度	気温 29.4 ℃ 水温 22.5 ℃
計量年月日	2022 年 9 月 26 日　～　2022 年 10 月 4 日		

貴依頼の試料についての計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
水素イオン濃度（ｐＨ）	—	7.1(23.8℃)	JIS K 0102　12.1
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/L	19	JIS K 0102　21及び32.3
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	mg/L	29	JIS K 0102　17
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	28	昭和46年環境庁告示第59号付表9
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	2.0　未満	昭和49年環境庁告示第64号付表4
		－以下余白－	

備考	1. 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。